Zodp. projektant:	Ing.Jana Šarníková	Č. paré:	
Vypracoval:	Ing.Jana Šarníková		
Investor/stavebník:	Obec Radkova Lhota, Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice		

Šarníková elektroprojekce
Zubrá 17, 783 01 Olomouc
tel.776 269 071 jana.sarnikova@seznam.cz

Veřejné osvětlení Radkova Lhota
nové veřejné osvětlení

Datum:	09/2020
Stupeň:	DUR
Zakáz. číslo:	2020/22
Měřítko:	1:500
Č. výkresu:	01

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ROZVODNÁ SOUSTAVA
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČSN 33 2000-4-41
- PROSTŘEDÍ DLE ČSN33200-3c-AB5-VENKOVNÍ PROSTORY, BAS-SKŘÍNĚ
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM NA VÝKRESE
- PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ § 4 VYHL. Č 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ DOTČENÝCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ !!!

ROZVOD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY:
OCHRANA OSVĚTL. STOŽÁRU PŘED ÚČINKY BLESKU
DŘÍK VŠECH OSV. STOŽÁRŮ MUSÍ BÝT TRVALÉ SPOJEN S OCHRANNÝM VODIČEM
-SPOJ DRÁTEM Cu 6mm2
-PŘECHODOVÝ ODPOR MAX.0.1 ohm

LEGENDA - LINIOVÉ PRVKY

- PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ KABEL ČETÍN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PLYNOVOD NTL
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VODOVOD

LEGENDA - BODOVÉ PRVKY

- PROJEKTOVANÝ STOŽÁR VO
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO
- STÁVAJÍCÍ SLOUP

DOTČENÉ POZEMKY

2 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
19/1 ... Obec Radkova Lhota (zastavěná plocha a nádvoří)
39 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
40 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
47 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
49 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
51 ... Kahánková Kamila (zastavěná plocha a nádvoří)
... Kuba Vlastislav
... Stoklásková Iveta
54 ... Hradil Petr (zahrada)
71 ... Tománek Oldřich (zastavěná plocha a nádvoří)
72/1 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
79 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
99 ... Obec Radkova Lhota (ostatní plocha)
195/3 ... Správa silnic Olomouckého kraje (ostatní plocha)
439 ... Správa silnic Olomouckého kraje (ostatní plocha)

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPOVOU TRASOU




LAMPA Č.1
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.2
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.3
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.4
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.5
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.6
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.7
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.8
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.9
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.10
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.11
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.12
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.13
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.14
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.15
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.16
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.17
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.18
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.19
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.20
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.21
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.22
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.23
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.24
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.25
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.26
stožár STB 8-B
výložník UD 1/76-1000
PHILIPS typ 4
sklon 10°
LAMPA Č.27
stožár STB 5-A
bez výložníku
PHILIPS typ 5
sklon 5°
LAMPA Č.28
stožár STB 5-A
bez výložníku
PHILIPS typ 5
sklon 5°
LAMPA Č.29
stožár STB 5-A
bez výložníku
PHILIPS typ 5
sklon 5°
LAMPA