


MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VÝKOPU															
ø plášťové trubky D [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500
Minimální A [mm]	240	260	275	290	360	380	400	425	450	580	615	655	800	850	900
Minimální B [mm]	145	205	212	220	280	290	300	312	325	440	457	477	600	625	650
Minimální E [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300	300	400	400	400
Minimální S [mm]	990	1010	1030	1040	1060	1080	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300	1350	1400

**POZNÁMKA:**

POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OPRÁVENY V CELÉ ŠÍŘCE.  
ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ A ZAVÁLCOVÁNY.  
PŘI PODÉLNÝCH VÝKOPECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU. OBNOVA KOMUNIKACÍ UL. BARTOŠOVA BUDE DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KOMUNIKACE  
VÝKOPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 1610  
VÝKOPY BUDOU PAŽENY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM  
HLOUBKA VÝKOPU A ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE VÝKRESU D.2–03 – PODÉLNÝ PROFIL

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
MATĚJ ŠKORPÍK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : TEPLA PŘEROV, a.s, BLAHOSLAVOVA 1499/7, 750 02 PŘEROV I. MĚSTO			
AKCE : PD – PŘÍPOJKA A VS PRO OBJEKT NA UL. ČECHOVA 43 PŘEROV	DATUM		05/2023
	STUPEŇ		DPS
	FORMÁT		A4
	Č.ZAKÁZKY		222033–41
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	MĚŘITKO:		Č.VÝKRESU:
	1:25		D.2–08