



LEGENDA :

Z– VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU.

K– VODIČE UKONČIT V KRABICI PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE.

— POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ–CuSn

— HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ–Cu

HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 M.Ω

VYPRACOVAL				
MATĚJ ŠKORPIK				
KONTROLOVAL				
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK				
HLAVNÍ PROJEKTANT				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211				
INVESTOR : TEPLA PŘEROV, a.s, BLAHOSLAVOVA 1499/7, 750 02 PŘEROV I. MĚSTO				
AKCE : PD – PŘÍPOJKA A VS PRO NOVOU RADNICI, UL. JATEČNÍ PŘEROV			DATUM	03/2022
			STUPĚŇ	DPS
			FORMÁT	A4
			Č.ZAKÁZKY	221026–36
OBSAH : I001 – TECHNOLOGIE PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU			MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
			1:500	D.2–04