



dne: 2.12.2021

Ambrožová

Č.j.: LIT 23109/2021
Sp. značka: ŽP 399/2021 AAm
Spisový znak 231.2. skartační znak A5
Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.
Tel.: +420 585 153 260
E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel
Datum: 16.11.2021

MULIX00PHUHH



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona, § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě vodoprávního řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona, přezkoumal ve společném územním a stavebním řízení podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a vydává žadateli, kterým je **Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662**, zastoupená na základě plné moci Ing. Mirkou Šperlichovou, nar. 16.12.1965, trvale bytem Králec 117, 788 20 Dolní Studénky, **společné povolení (schvaluje stavební záměr)**, dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona, **vodního díla „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky, k. ú. Červená Lhota u Řimic“**. Stavbou vedlejší k této stavbě hlavní jsou dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona *přípojky* v rámci „SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + přípojky“ a „SO 02 VODOVODNÍ ŘAD + přípojky“. Soubor staveb bude umístěn na pozemcích parc. č. 211 (ostatní plocha), 203/176 (orná půda) a 203/178 (orná půda) v k. ú. Červená Lhota u Řimic, obec Bílá Lhota.

Druh stavby hlavní v souboru staveb:

Jedná se o novostavbu vodních děl dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona „stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“.

Účel stavby hlavní v souboru staveb (podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla – příloha 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb.):

– 99 jiné (odvádění splaškových vod, zásobování obyvatel pitnou vodou)

Údaje o místě stavby:

- pozemky parc. č. 211, 203/176 a 203/178 v k. ú. Červená Lhota u Řimic, obec Bílá Lhota
- orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK: začátek stavby (X: 1106057.10 a Y: 566129.68) a konec stavby (X: 1106083.64 a Y: 566166.16)
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-008
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva

Základní údaje o stavbě, popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je prodloužení vodovodního řadu + 2 odbočení (vodovodní přípojky) a prodloužení kanalizační stoky + 2 odbočení (kanalizační přípojky).

Stavba „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky, k. ú. Červená Lhota u Řimic“ je členěna na následující stavební objekty:

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + přípojky

SO 02 VODOVODNÍ ŘAD + přípojky

Přípojky v rámci výše uvedených stavebních objektů jsou v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona stavbami vedlejšími v tomto souboru staveb.

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + přípojky:

Splásková kanalizace je řešená jako gravitační, napojená na stávající průběžnou koncovou kanalizační šachtu. Ukončena bude rovněž průběžnou revizní betonovou šachtou DN 1000. U šachty bude vytažené potrubí o délce 1 m se záslepkou. Gravitační splásková kanalizace je navržena z trub PP DN 250, SN 12, celková délka 45 m. Domovní přípojky spláskové kanalizace pro plánované novostavby 2 RD jsou navrženy z trub PP DN 150, SN 12, celková délka 8 m, ukončené ve vzdálenosti 1 m za hranicemi pozemků, a to revizní šachtou – Wavin DN 400.

SO 02 VODOVODNÍ ŘAD + přípojky:

Vodovodní řad bude napojený na stávající veřejný vodovodní řad PVC DN 90 u podzemního hydrantu Hp4. Vodovod je navrženy z trub PE 100 RC, SDR 11, D 90, celková délka 45 m. Ukončen bude podzemním hydrantem DN 80 mm. Na nový vodovodní řad budou napojeny 2 vodovodní přípojky z trub PE 100 RC SDR 11, D 32 mm, celková délka 7 m, ukončených ve vzdálenosti 1 m za hranicemi pozemků.

Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracovala v 05/2020 Ing. Mirka Šperlichová (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201654).

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 211, 203/176 a 203/178 v k. ú. Červená Lhota u Řimic, jak je zakresleno a zakótováno ve výkresech C.2 (situace zastavovací v měřítku 1:250); D.2 (situace – vodovodní řad v měřítku 1:250) a D.3 (situace – kanalizační stoka v měřítku 1:250), které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace vypracované v 05/2020 Ing. Mirka Šperlichová (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201654). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Právní moc si nechá investor vyznačit na rozhodnutí od speciálního stavebního úřadu.

3. Stavba bude prováděna dle schválené projektové dokumentace a podmínek tohoto rozhodnutí. Při vlastní realizaci stavby budou respektována vyjádření a stanoviska daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona: před zahájením stavby je stavebník povinen sdělit speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
6. Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
7. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Investor zajistí v průběhu výstavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek do povrchových a podzemních vod.
9. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor ŽP MěÚ Litovel dle § 41 vodního zákona.
10. Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Provedení prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v předmětné lokalitě.
11. V případě nutnosti čerpání podzemních vod ze dna výkopů je nutné požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3 vodního zákona. K výše uvedené žádosti je nutné předložit souhlas vlastníků nemovitostí (nebo správců), kam se bude podzemní voda vypouštět. Dále je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny z hlediska Plánu oblasti povodí; hydrogeologické posouzení apod.
12. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že u některých staveb bude docházet k pracím v ochranných pásmech jiných inženýrských sítí, budou veškeré výkopové práce v těchto ochranných pásmech prováděny ručně a za podmínek stanovených vlastníky či správci těchto inženýrských sítí.
13. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
14. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků nebo staveb, případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutno neodkladně odstranit na náklad investora. Pozemky dotčené stavbou budou zapraveny a uvedeny do původního stavu.
15. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez předchozího povolení obecního (městského) úřadu nebo na pozemku jiného vlastníka bez jeho souhlasu.
16. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.
17. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti, která se prokazuje podle normových hodnot (ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok, TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení, ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží). Protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti předloží investor při kolaudaci.

18. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
19. Podle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
20. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace předkládané při závěrečné kontrolní prohlídce bude mimo jiné i geodetické zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy; předávací protokol od stavebního podnikatele, který je k provádění předmětné stavby oprávněn; protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí; protokol o zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče; protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti – protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí; protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti kanalizace; závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ke kolaudaci; závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ke kolaudaci; protokol o provedené kontrole před záhozem sepsaný se Šumperskou provozní vodohospodářskou společností a.s.; protokol o provedené kontrole před provedením zásypu výkopu sepsaný se společností GasNet Služby s.r.o.; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
21. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřípustné a postihnutelné podle § 178 stavebního zákona.
22. Při realizaci stavby vodního díla je stavebník povinen dodržet a respektovat podmínky uvedené v(e):
- *vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, č.j. 083/05/2021 ze dne 15.06.2021:*
 - Před zahájením stavebních prací je nutné požádat o místní vytyčení.
 - Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
 - Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na něm na obě strany.
 - Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Mohelnice.
 - O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „Souhlas s provedením stavby“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.
 - *závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, č.j. KHSOC/27475/2021/OC/HOK ze dne 26.05.2021:*
 - Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
 - Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z nového vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), d) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 - *souhrnném stanovisku odboru ŽP MěÚ Litovel, č.j. LIT 10435/2021 ze dne 02.06.2021:*
 - *orgán odpadového hospodářství:* Doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který v rámci realizace záměru vznikne, budou součástí dokumentace

předkládané ke kontrole.

- *orgán ochrany ZPF*: Investor je povinen řídit se zásadami ochrany ZPF dle ust. § 8 odst. 1, 2 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, zejména skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše, učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho kryt.
 - *orgán ochrany přírody*: Případný ořez dřevin provádět šetrně, vzhledem k okolním dřevinám. Výkopové práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) a s normou ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích). V případě kácení dřevin v dotčeném úseku – orgánem příslušným k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je ve smyslu § 76 zákona Obecní úřad Bílá Lhota. Zásah do dřevinné vegetace rostoucí mimo les, z důvodu realizace vlastní stavby, je možné provádět pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcího předpisu (vyhl. 189/2013 Sb. v platném znění). Případné terénní úpravy provádět ohumusováním a osetím travním semenem.
 - *orgán ochrany ovzduší*: Při realizaci záměru je nutné v maximální míře, která je prakticky a technologicky dosažitelná, eliminovat znečišťování ovzduší, zejména zamezit šíření sekundární prašnosti do okolí (např. odstraňovat mechanické nečistoty a další nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel, atd.) a taktéž šíření prašnosti související s přesunem a následnou manipulací odpadu.
 - *vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 641633/20 ze dne 20.05.2020*
 - *stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5002330400 ze dne 29.03.2021*
23. Tato stavba bude provozována v souladu s provozním řádem vodovodu Obce Bílá Lhota.
24. Vzhledem k tomu, že v tomto případě dochází pouze ke změně v délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích upouští od zpracování nového kanalizačního řádu. Tato stavba bude provozována v souladu s kanalizačním řádem Obce Bílá Lhota.
25. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
26. **Za dodržení všech výše uvedených podmínek je odpovědný držitel rozhodnutí (Obec Bílá Lhota).**

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662

Odůvodnění:

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.09.2021 žádost Obce Bílá Lhota, 783 21 Bílá Lhota 1, IČO: 00298662, zastoupené na základě plné moci Ing. Mirkou Šperlichovou, nar. 16.12.1965, trvale bytem Králec 117, 788 20 Dolní Studénky, o *společné územní a stavební řízení – společné povolení* (dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a § 94j-94p stavebního zákona) *vodního díla vodního díla „Prodloužení vodovodního řádu a kanalizační stoky, k. ú. Červená Lhota u Řimic“*. Stavbou vedlejší k této stavbě hlavní jsou dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona *přípojky* v rámci „SO 01 SPLÁŠKOVÁ KANALIZACE + přípojky“ a „SO 02 VODOVODNÍ ŘÁD + přípojky“.

MěÚ Litovel, odbor výstavby jako orgán územního plánování, vydal osvědčení č.j. LIT 14946/2021 ze dne 19.07.2021. Vzhledem k tomu, že závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona nebylo vydáno v zákonné lhůtě, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

Zahájení společného územního a stavebního řízení bylo oznámeno pod č.j. LIT 19219/2021 ze dne 23.09.2021. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byl tímto dán na vědomí rozsah s tím, že své námitky a připomínky mohli uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byla situace staveniště známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, bylo upuštěno podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání ve výše uvedené věci.

Vodoprávní úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr z hledisek uvedených v ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona. Stavební úřad měl pro rozhodnutí ve věci k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat společné povolení. Podmínky předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných podle zvláštních právních předpisů zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, přičemž dospěl k závěru, že předmětný stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území dané vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla autorizována oprávněnou osobou – Ing. Mirkou Šperlichovou (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201654).

Vodoprávní úřad měl k řízení k dispozici:

- 3x projektová dokumentace vypracovaná v 05/2020 Ing. Mirkou Šperlichovou (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1201654)
- plná moc k zastupování Obce Bílá Lhota Ing. Mirkou Šperlichovou ze dne 12.05.2021
- výpis z Registru ekonomických subjektů
- výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
- informace o parcelách
- osvědčení orgánu územního plánování – odboru výstavby MěÚ Litovel, č.j. LIT 14946/2021 ze dne 19.07.2021
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona vyznačené na situačním výkresu (Šmehlík Petr, Hejdová Veronika)
- vyjádření Obce Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 21 Chudobín, č.j. 2021/B ze dne 12.05.2021
- souhrnné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, č.j. LIT 10435/2021 ze dne 02.06.2021
- souhlas Ministerstva obrany, oddělení ochrany územních zájmů, č.j. 498/12/800/2020-1150 ze dne 04.06.2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, č.j. KHSOC/27475/2021/OC/HOK ze dne 26.05.2021

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, č.j. HSOL-3235-2/2021 ze dne 28.06.2021
- vyjádření společnosti RPS optická s.r.o., Plzeňská 2761/313, 155 00 Praha 5, ze dne 25.06.2021
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, č.j. ARUB/3930/2021 ze dne 07.06.2021
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 641633/20 ze dne 20.05.2020
- vyjádření Šumperské provozní vodohospodářské společnosti a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, č.j. 083/05/2021 ze dne 15.06.2021
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j. 0101553742 ze dne 24.06.2021
- sdělení společnosti ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, č.j. 5868/2021/CEPS ze dne 25.06.2021
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 0700403385 ze dne 24.06.2021
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, č.j. 0201264343 ze dne 24.06.2021
- stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, č.j. 5002330400 ze dne 29.03.2021
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břenov, č.j. UPTS/OS/278863/2021 ze dne 24.06.2021
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č.j. E33122/21 ze dne 24.06.2021
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, č.j. 210624-0737308977 ze dne 24.06.2021
- vyjádření společnosti SELECT SYSTÉM s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk, ze dne 25.06.2021
- stanovisko správce povodí: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, č.j. PM-37671/2021/5203/Mnov ze dne 10.09.2021
- doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3.000,- ze dne 07.10.2021

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Účastníkem tohoto společného řízení tedy je:

- *stavebník (§ 94k písm. a) stavebního zákona):* Obec Bílá Lhota
- *obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (§ 94k písm. b) stavebního zákona):* Obec Bílá Lhota
- *vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem (§ 94k písm. c) stavebního zákona):* Obec Bílá Lhota
- *vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (§ 94k písm. d) stavebního zákona):* Šmehlík Petr, Hejdová Veronika
- *osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno (§ 94k písm. e) stavebního zákona):* Obec Bílá Lhota, CETIN a.s., GasNet Služby s.r.o., Lang Erich, Langová Miroslava, EUROGEMA CZ a.s., Zemědělské družstvo Haňovice, Grčková Renata, Příkopová Anna

- obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí (§115 odst. 4 vodního zákona): Obec Bílá Lhota
- správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku (§115 odst. 5 vodního zákona): ---

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost v rámci správního řízení a shledal, že předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této investiční akce. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů uplatněná ve správním řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Vodoprávní úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění:

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při realizaci stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy a příslušné normy.

Upozorňujeme na povinnost dodržovat ustanovení § 152-157 (povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb) a § 160 (provádění staveb) stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 a následných ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, podáním učiněným u Městského úřadu Litovel, odboru životního prostředí, nám. Přemysla Otakara 777/2, 784 01 Litovel. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Litovel. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel